

Postanschrift Landkreis Hildesheim, 31132 Hildesheim

FDP-Fraktion im Kreistag des Landkreis Hildesheim

Nachrichtlich Fraktionen und Gruppen des Kreistages
Dezernate

bearbeitende Dienststelle

Dezernat 3

Diensträume Hildesheim

Bischof-Janssen-Str. 31

Ansprechpartner/in

Herr Alder

Raum

489

Kontakt

Telefon: 05121 309-4891

Fax: 05121 309 95-4891

philipp.alder@landkreishildesheim.de

Datum und Zeichen Ihres Schreibens
18.11.2020

Mein Zeichen / Mein Schreiben
PA

Datum
19.11.2020

Antwort auf Anfrage 186 nach § 18 vom 18.11.2020 -Lufthygiene im Winterbetrieb der Schulen

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 18.11.2020 stellten Sie folgende Anfragen:

Sehr geehrter Herr Landrat,

wir beantragen gemäß § 7 GO das Thema auf die Tagesordnung auf der nächsten Sitzung des Bauausschuss am 26.11.2020 und des Kreistag am 10.12.2020 zu setzen und gemäß § 18 GO stellen hierzu folgende Anfrage:

- 1. Sind in allen Schulen des Landkreises hygienische ausreichende Belüftungsmöglichkeiten gegeben?*
- 2. Welche Maßnahmen und technischen Anlagen für Heizung und Lüftung sind für die kommenden Wintermonate in den Schulen des Landkreises geprüft worden und vorgesehen? Ggf: Wann erfolgte die Überprüfung?*
- 3. Welche Investitionen und Kosten sind hierfür eingeplant oder einzuplanen?*

Allgemeine Sprechzeiten & Kontakt

Mo 8.30-15 Uhr · Di und Fr 8.30-12.30 Uhr · Do 8.30-16.30 Uhr sowie nach Vereinbarung bis 18 Uhr · Mi geschlossen
Vermittlung 05121 309-0 · Fax Hildesheim 05121 309-2000 · Fax Alfeld 05181 704-8008 · www.landkreishildesheim.de
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine · IBAN: DE08 2595 0130 0000 0016 14 · BIC: NOLADE21HIK
Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen · IBAN DE95 2519 3331 4014 4453 00 · BIC GENODEF1PAT
Postbank Hannover · IBAN: DE24 2501 0030 0007 6453 02 · BIC: PBNKDEFF

4. *Kann auf Fördermittel oder Zuschüsse vom Land oder von dem Bund zugegriffen werden und sind diese beantragt?*
5. *Welche Förderprogramme des Landes oder des Bundes sind hierfür vorhanden und in Sicht? Welche Forderungen des Landkreises oder des Landkreistages gibt es hierzu?*

Einleitend möchte ich folgende allgemeine Informationen zum Thema Lüften an Schulen des Landkreises Hildesheim geben:

Alle Fenster und Lüftungsanlagen der Schulen des Landkreises Hildesheim wurden im Oktober 2020 durch die Mitarbeiter des Gebäudemanagements überprüft, Mängel wurden behoben, Fenster und Lüftungsanlagen sind funktionsfähig und betriebsbereit.

Es sind nur in wenigen Unterrichtsräumen Lüftungsanlagen installiert. Diese sind seit Beginn der Pandemie auf reinen Außenluftbetrieb umgestellt worden, damit ist die beste Lufthygiene gewährleistet. Die hinreichende Vorheizung der Frischluft zur Aufrechterhaltung der Raumtemperatur ist trotzdem sichergestellt.

Allerdings fällt der Energiespareffekt durch Umluftbetrieb weg, dies ist zugunsten der Lufthygiene in Kauf zu nehmen.

Das Kultusministerium hat den Schulen klare Vorgaben bezüglich des Lüftungsverhaltens gegeben. Die vom Umweltbundesamt erarbeiteten Empfehlungen „zu Luftaustausch und effizientem Lüften zur Reduzierung des Infektionsrisikos durch virushaltige Aerosole in Schulen“ sollen vom Schulpersonal eingehalten werden (in der Anlage beigelegt).

Werden die Richtlinien eingehalten, kann man von akzeptablen Voraussetzungen für den Unterricht – auch bei niedrigen Außentemperaturen – ausgehen. Somit sieht die Verwaltung von weitergehenden technischen Lösungen ab.

Die Anfragen beantworte ich wie folgt:

Zu 1.

Ja.

Zu 2.

Im Oktober wurden alle Fenster und Lüftungsanlagen überprüft. Nur in wenigen Ausnahmefällen (z. B. Gymnasium Sarstedt) sind noch Restarbeiten an wenigen Fenstern und Lüftungsanlagen durchzuführen. Da alle Anlagen funktionstüchtig sind, sind weitergehende Maßnahmen nicht geplant. Sollten Ausfälle, Defekte oder Mängel auftreten, ist die Bauunterhaltung kurzfristig in der Lage, diese abzustellen. Alle Lüftungsvorrichtungen werden bereits seit einigen Wochen besonders überwacht.

Zu 3.

Keine. Erforderliche Reparaturen wurden bzw. werden aus der Bauunterhaltung gezahlt. Die bereitgestellten Mittel reichen aus.

Zu 4.

Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme, da keine Investition unmittelbar anstehen sind keine beantragt.

Zu 5.

Mittelfristig geplante Maßnahmen im Bereich Lüftung werden soweit möglich vorgezogen. Zu jeder Maßnahme wird geprüft, ob Fördermittel zu beantragen sind.

Mit freundlichen Grüßen

In Vertretung


Hansen